

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Федеральное государственное казённое учреждение «Специальное управление ФПС № 8 МЧС России»

(наименование территориального органа МЧС России)

636000, Томская обл., г. Северск, ул. Транспортная, 8

Телефон: 77 90 01, телефакс: 77 90 19, телефон доверия: 77 90 09, e-mail: fire@ugps8.sels.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел федерального государственного пожарного надзора
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 8 МЧС России»

(наименование органа государственного пожарного надзора)

636000, Томская обл., г. Северск, ул. Транспортная, 8

Телефон: 77 90 01, телефакс: 77 90 19, телефон доверия: 77 90 09, e-mail: ogpn@ugps8.sels.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписания № 325 / 1 / 1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы воз-
никновения пожара

Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя,

«Средняя общеобразовательная школа № 80»

(МАОУ «СОШ № 80»)

гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора ФГКУ «Специаль-
ное управление ФПС № 8 МЧС России» по пожарному надзору № 325 от «10» ноября 2014 года,

(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период:

с 13 ч. 00 мин. «17» ноября 2014 г. по 15 ч. 00 мин. «12» декабря 2014 г.

проведена проверка государственным инспектором ФГКУ «Специальное управление ФПС № 8 МЧС России»

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

по пожарному надзору капитаном внутренней службы Азимовой Ларисой Павловной в зданиях школы и

проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

и склада, расположенных по адресу: г. Северск, ул. Северная, 18

совместно с заместителем директора МАОУ «СОШ № 80» по АХР Бородай М.А.

(указываются должность, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить
следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретно-го места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Выполнить покрытие пола в помещении спортивного зала здания МАОУ «СОШ № 80» из материала класса пожарной опасности не более, чем КМ2.	Статья 4, статья 6, статья 134, часть 6 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (принят государственной Думой 04.07.08г., одобрен Советом Федерации 11.07.2008г.)	10.06.2019	✓

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок являются обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственности, в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности, несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор ФГКУ «Специальное управление ФПС № 8
МЧС России» по пожарному надзору Азимова Л.П.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



М.Л.П.*

« 12 » декабря 20 14 г.

Предписания для исполнения получил:



(подпись)

Директор МАОУ «СОШ № 80»

(должность)

Метелькова Е.А.

(фамилия, инициалы)

« 12 » декабря 20 14 г.

* Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575777

Владелец Метелькова Екатерина Александровна

Действителен с 19.04.2021 по 19.04.2022