



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Федеральное государственное казенное учреждение «Специальное управление ФПС № 8 МЧС России»
(наименование территориального органа МЧС России)

636000, Томская обл., г. Северск, ул. Транспортная, 8
Телефон: 77 90 01, телефакс: 77 90 19, телефон доверия: 77 90 09, e-mail: sufps@ugps8.sels.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел федерального государственного пожарного надзора
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 8 МЧС России»
(наименование органа государственного пожарного надзора)
636000, Томская обл., г. Северск, ул. Транспортная, 8
Телефон: 77 90 01, телефакс: 77 90 19, телефон доверия: 77 90 09, e-mail: sufps@ugps8.sels.ru
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 32 / 1 / 1-2
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты
и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

«Средняя общеобразовательная школа № 80»;
(МАОУ «СОШ № 80») – здание школы (высокий риск), здание склада;
правообладатель - МАОУ «СОШ № 80».

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора ФГКУ
(полное наименование органа ГПН)

«Специальное управление ФПС № 8 МЧС России» по пожарному надзору
№ 32 от «24» апреля 2017 года,

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период:
Общая продолжительность проверки:

4 рабочих дня

«01» июня 2017 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2
«06» июня 2017 г. с 15 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 2
«07» июня 2017 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1
«09» июня 2017 г. с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 1

проведена проверка Государственным инспектором ФГКУ «Специальное управление ФПС № 8
МЧС России» по пожарному надзору Кошкиной Анжеллой Юрьевной,
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственного инспектора по пожарному надзору)

проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

территории, зданий, помещений, расположенных по адресу: Томская область, г. Северск,
ул. Северная, 18

совместно с заместителем директора по АХЧ МАОУ «СОШ № 80» Дмитриевой Натальей Владимировной
(указывается должность, фамилия, имя, отчество лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо
мо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только в случае выполнения)
1	2	3	4	

1.	Организовать проведение обследований (не менее одного раза в год) целостности конструкции пожарных лестниц (эвакуационных) и ограждений на крыше, с составлением акта организацией, имеющей обученный персонал, аттестованное испытательное оборудование и измерительный инструмент в здании МАОУ «СОШ № 80» по адресу: Томская область, г. Северск, ул. Северная, 18.	п.1 ч.2 ст.1, ч.2 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 24 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390, п. 6.1.4 ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний»;	30.09.2017
2.	Обеспечить наличие на дверях помещений здания производственного и складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности в здании МАОУ «СОШ №80» по адресу: Томская область, г. Северск, ул. Северная, 18.	п.1 ч.2 ст.1, ч.2 ст.4, ст. 26, ст.27 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 20 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390;	30.09.2017

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок являются обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трёхмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке, назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор ФГКУ «Специальное управление
ФПС № 8 МЧС России» по пожарному надзору Кошкина А. Ю.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



« 09 » июня 20 17 г.

Предписание для исполнения получил:

Мисс

(подпись)

директор

(должность)

В.А. Мещеряков

(фамилия, инициалы)

« 09 » 06 2017 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575777

Владелец Метелькова Екатерина Александровна

Действителен с 19.04.2021 по 19.04.2022